

VERKLARING CONFORM NVN 7125

Verklaring conform NVN 7125

Equivalent opwekkingsrendement Stadsverwarming Purmerend (SVP)

In opdracht van Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft Innoforte volgens de NVN 7125 voor de functies ruimteverwarming en warmtapwater levering het equivalent opwekkingsrendement bepaald van de externe warmtelevering door stadsverwarming Purmerend (rapport nr: 150217 kwaliteitsverklaring warmtenet Purmerend d.d. 17 februari 2015) voor het jaar 2015 tot en met 2017. De warmte wordt voornamelijk geleverd door vier houtchipketels met een vermogen van 44 MW_{th}.

De hier gegeven waarden kunnen gebruikt worden in de bepaling van de EPC volgens de NEN 7120 voor woningen en utiliteitsgebouwen.

equivalent opwekkingsrendement SVP		
Bij aansluiting op het primaire net	$\eta_{HD, gew; equiv; pc}$	2,725
Bij aansluiting op het secundaire net	$\eta_{HD, gew; equiv; tot}$	2,075

Warmteleverancier



Stadsverwarming Purmerend B.V.

Nieuwe Gouw 20
1442 LE Purmerend

Contactpersoon:
Martijn van Lier *Manager Techniek*
e-mail: M.vanlier@svpbv.nl
telefoon: 0299-410551

Opsteller verklaring



Van Heemstraweg 56d
6651 KH, Druten

Contactpersoon:
Wim Mans, senior manager
wim.mans@innoforte.nl
0487-510375