



VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van *Stadsverwarming Purmerend (SVP Distributie en Levering B.V.)*

1. Bij werkzaamheden nabij warmteleidingen dien(t)en:
 - met de hand ontgraven te worden;
 - rekening te worden gehouden met zowel de horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de leidingen en de op de tekening(en)/bestanden aangegeven maten;
 - de juiste plaats en diepte van warmteleidingen door en op kosten van de uitvoerder van het werk d.m.v. proefgaten vastgesteld te worden;
 - de aanvulgrond onder en/of boven de warmteleidingen, vrij van puin e.d., doelmatig te worden verdicht;
 - aanwijzingen, gegeven door of namens *Stadsverwarming Purmerend Distributie en Levering B.V.*, met betrekking tot de veilige ligging van warmteleidingen onverwijld te worden opgevolgd;
2. Met het oog op de bereikbaarheid van de warmteleidingen mogen **obstakels** zoals **kraanbanen, keten, bouwmaterialen** enz. niet binnen **1,0 meter** van warmteleidingen geplaatst worden, dan wel op eerste aanzegging van de medewerker van *Stadsverwarming Purmerend Distributie en Levering B.V.* te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de warmteleidingen te allen tijden gewaarborgd blijft;
3. De warmteleidingen mogen **niet** komen te liggen binnen een **afgesloten afrastering** van een werkterrein;
4. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de **ligginggegevens** voorzover bij ons bekend. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal kan door tal van oorzaken afwijken. Dieptematen (indien vermeld) zijn altijd t.o.v. **NAP**. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan;
5. De gegevens op verstrekte tekening(en) **gelden tot 3 maanden** na datum van versturing en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het in uw aanvraag omschreven project; de tekening(en) worden eenmalig gratis verstrekt;
6. **De voorwaarden / richtlijnen** alsmede de **tekeningen** dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerker van *Stadsverwarming Purmerend Distributie en Levering B.V.* te worden getoond;
7. **Palen, pennen**, of andere voorwerpen mogen niet in de grond geslagen worden in de nabijheid van warmteleidingen; **boringen / sonderingen** dienen te geschieden op minimaal **1,0 meter** van de leidingen;
8. Voorzover het tracé van de werkzaamheden dat van een warmteleiding **kruist**, is de enig veilige werkwijze, het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de leidingen. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. Minimale onderlinge afstand bij een kruising bedraagt **0,2 meter**;
9. **Bij ontgravingen over een lange lengte** evenwijdig aan warmteleidingen dient een minimale afstand te worden aangehouden gelijk aan 2x de diepteligging t.o.v. het maaiveld; bij korte ontgravinglengte wordt deze afstand kleiner en is afhankelijk van de diameter van de warmteleiding. Te bepalen door *Stadsverwarming Purmerend Distributie en Levering B.V.*
10. **Heien van palen** en/of **trillen van damwand** dient te geschieden **3,0 meter** uit de leidingen. Uitvoering mag pas plaatsvinden nadat de door ons aangegeven maatregelen zijn gerealiseerd;



11. Daar waar warmteleidingen worden **gekruid door bouwverkeer**, dient u bescherming (bijv. rijplaten) aan te brengen;
12. Voor vragen over de warmteleidingen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0299 410550. Indien gewenst en mogelijk helpen wij u. Hulp en aanwijzingen worden evenwel altijd “naar beste weten” gegeven en zij ontslaan de “grondroeder” nooit van diens verantwoordelijkheden.

Schades dient u ogenblikkelijk te melden bij onze storingsdienst: 0800 - 0200086

Stadsverwarming Purmerend Distributie en Levering B.V.
Postbus 470
1440 AL Purmerend
Tel: 0299 - 410550
Fax: 0299 – 438136

www.stadsverwarmingpurmerend.nl